

Teknik Veriler / Technical Data

 Çalışma gerilimi Operating voltage ≤ 0,50 mm ² < 300 V > 0,50 mm ² >300/500 V	 İzolasyon direnci Insulation resistance Min 200 Mohm xKm	 Çalışma sıcaklığı Operating temperature -30 ...+90°C	 Bükme yarıçap Bending radius Min. 7,5 x Ø
 Test gerilimi Test voltage ≤ 0,50 mm ² <1200 V >0,50 mm ² >1500 V	 Kapasite (800 Hz) Capacitance (800Hz) Max. 120 pf/m	 Kısa devre sıcaklığı Max. Short-circuit temperature Max. 250°C	 Alev iletme Flame retardant IEC 60332-1-2
 Düşük duman yoğunluğu Low smoke density IEC 61034-1	 Halojensiz Halogen-free IEC 60754-1-2	 Alev altında akım devamlılığı (FE 180) Circuit Integrity with flame (FE 180) IEC 60331-21	 Alev ve Şok altında akım devamlılığı (PH 180) Circuit integrity with shock and flame(PH 180) EN 50200

LIH(ST)H FE180 PH90

300/500 V



Kullanım Alanları

Bu kablolar halojen içermeyen ve yangına dayanıklı tesisat kablolarıdır. Sanayi ve bina tesisatları, kamu binaları ve güç istasyonlarında kullanılırlar. Özellikle acil durum ve panik aydınlatmaları ve benzeri görevler için uygundur.

Applications

These cables are halogen free and fireproof installation cables. They are suited for the industry and building installations, public buildings and power stations. The cables are especially suitable for emergency and panic lighting and the like.

Kablo Yapısı / Cable Structure

İletken Conductor	: Tavlı bükülü bakır tel (HD 383 S2 Class 5) : Annealed solid copper wire (HD 383 S2 Class 5)
İzolasyon Insulation	: Özel silikon bileşik (VDE 0207 - 23 / HI1) : Special silicone compound (VDE 0207 - 23 / HI1)
Damar renkleri Core Identification	: DIN 47100 : DIN 47100
Büküm Lay-up	: Katlar halinde bükülür : In layers stranding
Ayırıcı Separator	: Pes bant ve Cam elyaf bant : Pes tape and Glass fiber tape
Ekran Screen	: Toprak teli ve Al-pes folyo : Drain wire and Al-pes foil
Dış kılıf Outer sheath	: HFFR bileşik (VDE 0207 - 24 / HM2) : HFFR compound (VDE 0207 - 24 / HM2)

Uygulanan Testler / Applied Tests

Yapısal boyut testleri Structural dimension tests	: DIN VDE 472 Teil 401, 402
Mekanik testler Mechanical tests	: DIN VDE 472 Teil 303, 602, 603, 604, 608, 609, 610, 612 620, 804, 808
Elektriksel testler Electrical tests	: DIN VDE 472 Teil 502, 504, 509, 510
Yangın performans testleri Fire performance tests	: IEC 60332-1-2, IEC 61034-1, IEC 60754-1-2, EN 50200, IEC 60331-21

Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm ²) Core Numbers Conductor Section (mm)	Dış Çap yaklaşık (mm) O.D approx (mm)	Bakır Faktörü (kg/km) Copper Factor (kg/km)	Kablo Ağırlığı yaklaşık (kg/km) Cable Weight approx (kg/km)
2x0.50	5,7	11,0	36,0
3x0.50	6,2	16,0	48,0
4x0.50	6,6	20,0	58,0
5x0.50	7,4	24,0	70,0
7x0.50	7,8	33,0	90,0
2x0.75	6,3	18,0	48,0
3x0.75	6,6	24,0	60,0
4x0.75	7,3	31,0	75,0
5x0.75	8,0	37,0	90,0
7x0.75	8,7	50,0	115,0

Damar Sayısı x İletken Kesiti (mm ²) Core Numbers Conductor Section (mm)	Dış Çap yaklaşık (mm) O.D approx (mm)	Bakır Faktörü (kg/km) Copper Factor (kg/km)	Kablo Ağırlığı yaklaşık (kg/km) Cable Weight approx (kg/km)
2x1.00	6,7	23,0	54,0
3x1.00	7,0	31,0	70,0
4x1.00	7,7	40,0	90,0
5x1.00	8,6	51,0	108,0
7x1.00	9,4	67,0	140,0
2x1.50	7,5	32,0	70,0
3x1.50	8,0	45,0	95,0
4x1.50	8,7	58,0	114,0
5x1.50	9,8	71,0	140,0
7x1.50	10,6	97,0	190,0