

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

KabloteK Kablo San. ve Tic. A.S.
Mimarsinan mah. Sadi Sk.
Kabtek Kablo Blok No:46/A
34570 Silivri
Istanbul
Türkiye

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

PVC-Steuerleitung
PVC control cable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG 8377 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2011

(in Anlehnung an/with reference to) und nach Produktspezifikation/and according to product specification

Befristet zum / valid until: 2028-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification



Aktenzeichen: 5003035-5920-0405 / 330290

File ref.:

Ausweis-Nr. 40030056

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-05-11

(letzte Änderung / updated 2025-10-28)

Blatt 1
Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

KabloteK Kablo San. ve Tic. A.S., Mimarşinan mah. Sadi Sk., Kabtek Kablo Blok No:46/A, 34570 SILIVRI,
Istanbul, TÜRKIYE

Aktenzeichen / File ref.

5003035-5920-0405 / 330290 / TL6 / GTT

letzte Änderung / updated

2025-10-28

Datum / Date

2010-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40030056.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40030056.

PVC-Steuerleitung PVC control cable

Typ(en) / Type(s)

YSLCY

Nennspannung
Rated voltage

Uo/U 300/500 V

Aufbau

Cu, blank, feindrähtig nach DIN EN 60228, Klasse 5
Isolierhülle spez. PVC, Eigenschaften nach
Produktspezifikation YSLCY_VDE_TDS_Rev.2
vom 17.05.2017
Nennwanddicke nach Produktspezifikation
Aderzahl 2 bis 61 Adern
Leiterquerschnitt 0,5 mm² bis 16 mm²
Varianten nach Produktspezifikation
Aderkennzeichnung nach DIN EN 50334
(VDE 0293-334):2001-10 oder ≥ 6 mm² farbige Adern nach
DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308):2003-01
1 Lage überlappende Kunststoffolie
Geflecht aus verzinnnten Cu-Drähten nach
DIN EN 50525-2-51 (VDE 0285-525-2-51):2012-01 Anhang C
als Elektromagnetische Schirmung
Mantel, TM2, Eigenschaften nach DIN EN 50363-4-1
(VDE 0207-363-4-1):2006-10
Nennwanddicke nach DIN EN 50525-2-51
(VDE 0285-525-2-51):2012-01 Anhang C

Construction

Copper conductor flexible acc. to DIN EN 60228,
class 5
insulation spec. PVC, properties acc. to product specification
YSLCY_VDE_Rev.2 dated 2017-05-17
insulation thickness acc. to product specification
number of cores, 2 to 61 cores
conductor cross section, 0,5 mm² to 16 mm²
variants acc. to product specification
core identification acc. to DIN EN 50334
(VDE 0293-334):2001-10 or ≥ 6 mm²
colored cores acc. to
DIN VDE 0293-308 (VDE 0293-308):2003-01
1 layer overlapping plastic foil
braid of tinned copper wires acc. to
DIN EN 50525-2-51
(VDE 0285-525-2-51):2012-01 Annex C
as electromagnetic screen
sheath, TM2, properties acc. to DIN EN 50363-4-1
(VDE 0207-363-4-1):2006-10
sheath thickness acc. to DIN EN 50525-2-51
(VDE 0285-525-2-51):2012-01 Annex C

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3